



Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltség-vezető

H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Tel: (36-32) 411-400 Fax: (36-32) 411-400
e-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



50.3:0976(31-900)3)

Szám: 19173-1/2018.

TÁJÉKOZTATÓ
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
által végrehajtott salgótarjáni bölcsődék, óvodák, bevásárlóközpontok, áruházak
tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása. A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség - mint a katasztrófavédelem helyi szerve – tájékoztatja a működési területéhez tartozó önkormányzatokat az elvégzett jelentősebb feladatokról.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az elmúlt egy évben az illetékességi területén található bölcsődék, óvodák, bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzését hajtotta végre.

Az ellenőrzések részben előzetes konzultációt megelőzően kerültek végrehajtásra, melyek jelentősen csökkentették a később feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat. A súlyosabb eseteknél tűzvédelmi bírság került kiszabásra (összesen 410 000 Ft.), más esetekben hatósági figyelmeztetések kiadásával hívták fel a figyelmet a hiányosságok megszüntetésére.

Az ellenőrzéseket értékelve megállapítható, hogy az előző időszakban végzett ellenőrzések óta kis mértékben ugyan, de csökkent a hiányosságok száma.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a fenti intézmények hatósági felügyeletére, a gyermekek biztonságának növelésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által végrehajtott salgótarjáni bölcsődék, óvodák, bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2018. szeptember 12.

Garai Levente tű. őrnagy
hatósági osztályvezető



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Tájékoztató
bölcsődék, óvodák tűzvédelmi ellenőrzéséről**

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Kirendeltség) az elmúlt egy évben az illetékességi területén található bölcsődék, óvodák tűzvédelmi ellenőrzését hajtotta végre, köztük a Salgótarján városban lévő bölcsődéket, óvodákat.

Valamennyi ellenőrzött létesítmény esetében az intézmények képviselőjével előzetes konzultáció történt (helyszínen vagy telefonon).

KvK	Végrehajtott helyszíni ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Intézkedések			
			Hatósági felhívás	Kötelezés	Bírság	Bírság összege
Salgótarján	31 (28 óvoda, 3 bölcsőde)	52	15		1	200 000

Beavatkozási feltételek:

Az ellenőrzött épületek megközelítése biztosított volt.

Az épületekben fali tűzcsap nem volt kiépítve, külső oltóvízforrások (föld alatti és föld feletti tűzcsapok) a létesítmények területén nem voltak, a szükséges oltóvíz közterületi tűzcsapokról volt biztosított.

A kiürítési útvonalon 1 esetben szekrényeket tároltak, a többi épületben a kiürítési feltételek biztosítottak voltak.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek száma megfelelő volt, időszakos karbantartásukat elvégezték.

1 esetben az üzemeltetői ellenőrzés nem volt elvégezve.

A tűzvédelmi főkapcsoló 8 esetben, a gáz főelzáró 10 esetben, a napelem kapcsoló 3 esetben nem volt megjelölve.

Beépített tűzvédelmi berendezés:

Az ellenőrzött bölcsődék, óvodák esetében beépített tűzjelző berendezés időszakos felülvizsgálatát 1 esetben nem végezték el.

Tűzvédelmi iratok:

A Tűzvédelmi Szabályzat 2 esetben nem volt naprakész.

A Tűzriadó Terv gyakoroltatása 3 esetben nem történt meg, 3 esetben a gyakorlatot nem jelentették be.

Az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata, a felülvizsgálat során tapasztalt hibák kijavítása, igazolása, az alábbiak szerint nem volt megfelelő:

- az elektromos berendezések felülvizsgálatának hiánya: 3 esetben,
- a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának hiánya: 5 esetben,

- az elektromos berendezések felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 4 esetben,
- a villámvédelmi berendezés felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 1 esetben.

Az égéstermék elvezető felülvizsgálatát 7 esetben nem tudták igazolni.

CO érzékelő hiánya: 1 esetben.

Egyéb:

1 esetben az I-II-es tűzveszélyességi fokozatú anyagokat éghető polcon tárolták.

Az intézmények tűzvédelem biztosítását:

- 1 esetben alkalmazott (középfokú tűzvédelmi végzettség),
- 22 esetben szolgáltató (valamennyi felsőfokú tűzvédelmi végzettség) látta el.

Alkalmazott szankciók:

A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében hatósági felhívások kerültek kiadásra, egy esetben az automatikus tűzjelző berendezés időszakos felülvizsgálatát nem tudták igazolni, mely esetben a hatósági eljárás során tűzvédelmi bírság került kiszabásra 200 000 Ft összegben.

Összegzés:

Az előzetes konzultációk hatékonysága nagyban hozzájárult a feltárt szabálytalanságok számának és súlyának tekintetében. Az átfogó ellenőrzéseket követően a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére utóellenőrzések kerültek megtartásra. Kirendeltségünk a jövőben is kiemelt figyelmet fordít ezen intézmények hatósági felügyeletére a gyermekek biztonsága érdekében.

bevásárlóközpontok, áruházak tűzvédelmi ellenőrzése

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. május-június hónapban a bevásárlóközpontok, áruházak ellenőrzését végezte.

			Intézkedések		
KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Hatósági figyelmeztetés	Bírság	Bírság összege
Salgótarján	22	42	11	5	210 000

Beavatkozási feltételek:

Az ellenőrzött épületek megközelítése biztosított volt.

A külső oltóvízforrások (föld feletti tűzcsapok és medence) a létesítmények területén felülvizsgáltak és jelöltek voltak, illetve a legtöbb helyen közterületi tűzcsapokról volt biztosított. A fali tűzcsapok egy bevásárlóközpontban lévő 4 üzletrész esetében nem voltak időszakosan felülvizsgáltak és a megközelítésük nem volt biztosított.

A kiürítési útvonalak biztosítottak voltak, azok nem voltak leszűkítve.

A készenlében tartott tűzoltó készülékek száma megfelelő volt, az időszakos karbantartás 3 esetben nem volt elvégezve.

A tűzvédelmi főkapcsoló 2 esetben nem volt megjelölve.

Beépített tűzvédelmi berendezés:

A beépített tűzjelző berendezéssel rendelkező létesítmények esetében az időszakos felülvizsgálatot elvégezték. 1 esetben a negyedéves üzemeltetői ellenőrzés elvégzése nem volt igazolt, illetve 1 esetben a kézi jelzésadó nem volt megjelölve.

A biztonsági világítás esetében 1 esetben nem történt meg az időszakos felülvizsgálat.

Tűzvédelmi iratok:

A Tűzvédelmi Szabályzatot 1 esetben nem tudtak bemutatni.

5 esetben a Tűzvédelmi Szabályzat hiányos volt, pl: nem tartalmazta az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségek vonatkozásában a kiürítés számítását, a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, illetve tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló adatait.

A Tűzriadó Terv gyakoroltatása az arra kötelezettek esetében megtörtént.

A tűzvédelmi oktatás 2 esetben nem történt meg.

Az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata, a felülvizsgálat során tapasztalt hibák kijavítása, igazolása, az alábbiak szerint:

- a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának hiánya: 2 esetben,
- az elektromos berendezések felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 2 esetben,
- a villámvédelmi berendezés felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 1 esetben.

Egyéb:

3 esetben a közműelzáró nem volt megjelölve.

3 esetben nem történt meg a tűzgátló ajtók időszakos felülvizsgálata.

1 esetben a felvonó jelölése („Tűz esetén a liftet használni tilos”) nem történt meg.

3 esetben az I-III-as tűzveszélyességi fokozatú anyagokat éghető polcon tárolták.

1 esetben a pánikzárral ellátott vészkijáratú ajtó időszakos felülvizsgálatát nem végezték el.

1 esetben a konyha helyiségben üzemelő gáztűzhely 2 db 23 kg-os PB gázpalackról üzemelt.

A szomszédos raktárhelyiségben 5 db 23 kg-os PB gázpalack volt tárolva. A folyamatos tevékenységhez az üzemeltető nyilatkozata alapján az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 2 db tartalék gázpalack szükséges.

Alkalmazott szankciók:


A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 11 hatósági figyelmeztetés került kiadásra, 5 esetben került tűzvédelmi bírság kiszabásra összesen 210.000,- Ft összegben. A tűzvédelmi bírság kiszabásának okai:

- a pánikzárral ellátott vészkijáratú ajtó időszakos felülvizsgálatát nem végezték el,
- a fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát nem végezték el,
- a fali tűzcsapok nem voltak hozzáférhetőek, el voltak torlaszolva.

Összegzés:

A Kirendeltség illetékességi területén úgynevezett bevásárlóközpont alig található, ezért az áruházak, illetve egy csomópontban lévő üzletek (nagy tömegforgalmú) ellenőrzését is végrehajtottuk. Az ellenőrzéseket összegezve megállapítható, hogy az előző időszakban végzett ellenőrzések óta kismértékben csökkent a hiányosságok száma.

Salgótarján, 2018. szeptember 12.


Gárai Levente tű. őrnagy
hatósági osztályvezető

