



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 11932-2/2019

TÁJÉKOZTATÓ
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
által végrehajtott salgótarjáni általános iskolák, kollégiumok, és a zeneművészeti iskola
tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása. A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség - mint a katasztrófavédelem helyi szerve – tájékoztatja a működési területéhez tartozó önkormányzatokat az elvégzett jelentősebb feladatokról.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az elmúlt egy évben az illetékességi területén található általános iskolák, kollégiumok illetve a zeneművészeti iskola tűzvédelmi ellenőrzését hajtotta végre.

Az előzetes konzultációknak és a felkészülésre hagyott időnek köszönhetően a feltárt hiányosságok száma átlagosan alacsony volt. A legjellemzőbb hiányosság az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya, illetve ezen felülvizsgálatok során tapasztalt hibák kijavítása volt. Az ellenőrzéseket összegezve megállapítható, hogy az előző időszakban végzett ellenőrzések óta csökkent a hiányosságok száma. Az ellenőrzések során megállapított hiányosságok tekintetében jelenleg is folyamatban vannak az utóellenőrzések, melyek célja, hogy a gyermekek tűzvédelmi közbiztonsága az oktatási intézményekben biztosított legyen.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a fenti intézmények hatósági felügyeletére, a gyermekek biztonságának növelésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végrehajtott salgótarjáni általános iskolák, kollégiumok, és a zeneművészeti iskola tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2019. március 11.

Angyal Tibor tű. alezredes sk.
kirendeltségvezető



NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Általános iskolák tűzvédelmi ellenőrzése

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (továbbiakban: Kirendeltség) az elmúlt évben az általános iskolák tűzvédelmi ellenőrzését végrehajtotta, köztük a Salgótarján városban lévő általános iskolákat. Az általános iskolákon kívül a salgótarjáni általános iskolák kollégiuma, illetve egy zeneművészeti iskola ellenőrzését is végrehajtottuk.

Valamennyi ellenőrzött létesítmény esetében az intézmények képviselőjével előzetes konzultáció történt (helyszínen vagy telefonon).

			Intézkedések		
KvK	Végrehajtott ellenőrzések száma	Szabálytalanságok száma	Hatósági figyelmeztetés	Bírság	Bírság összege
Salgótarján	47	118	32	1	30 000

Beavatkozási feltételek:

Az ellenőrzött épületek megközelítése biztosított volt.

A külső oltóvízforrások (föld feletti, föld alatti tűzcsapok és víztárolók) a létesítmények területén felülvizsgáltak és jelöltek voltak, illetve a legtöbb helyen közterületi tűzcsapokról volt biztosított. 1 esetben az oltóvízkivétel akadályozott volt.

Az egyik iskolában 1 darab fali tűzcsap időszakos felülvizsgálta nem történt meg, illetve 1 esetben a fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatának dokumentálása pontatlan volt.

A kiürítési útvonalak biztosítottak voltak.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek száma megfelelő volt, az időszakos karbantartásokat elvégezték. 1 esetben nem volt üzemeltetési napló.

A tűzeseti főkapcsoló 8 esetben nem volt megjelölve. A tűzeseti főkapcsoló karja 1 esetben a használat során leesett.

Beépített tűzvédelmi berendezés:

A beépített tűzjelző berendezéssel rendelkező létesítmények esetében az üzemeltetői ellenőrzéseket, időszakos felülvizsgálatot elvégezték. A téves jelzéseket követően a rendkívüli felülvizsgálatokat elvégezték.

A biztonsági világítás időszakos felülvizsgálata 1 esetben nem lett elvégezve.

Tűzvédelmi iratok:

13 esetben a Tűzvédelmi Szabályzat hiányos volt, pl: nem tartalmazta az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségek vonatkozásában a kiürítés számítást, a helyiséghasználat felelősét, a szabályzat készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, illetve a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.

A Tűzriadó Terv 2 esetben hiányos volt (szintenkénti alaprajzi mellékletet nem tartalmazott).

A Tűzradó Tervet 4 esetben nem helyezték el az épület közösségi területein.

A Tűzriadó Terv gyakoroltatása 7 esetben nem történt meg.

A tűzvédelmi oktatás 4 esetben nem történt meg teljes körűen.

Az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata, a felülvizsgálat során tapasztalt hibák kijavítása, igazolása, az alábbiak szerint:

- villamos berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya: 8 esetben,
- a villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya: 10 esetben,
- a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 13 esetben,
- a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavításával, igazolásával kapcsolatos hiányosságok: 6 esetben.

Egyéb:

1 esetben a kazánhelyiséget a rendeltetéstől eltérően tárolásra használták.

8 esetben a közműelzáró nem volt megjelölve.

4 esetben nem történt meg a tűzgátló ajtók időszakos felülvizsgálata során a felülvizsgáló által megállapított hibák kijavítása.

1 esetben az I-III. tűzveszélyességi fokozatú anyagokat éghető polcon tárolták.

1 esetben a tűzvédelmet biztosító szervezettel kötött megállapodást nem tudtak bemutatni.

3 esetben az energetikai felújítás keretében beépített homlokzati hőszigetelő rendszer megfelelőségét nem igazolták.

9 esetben az égéstermék-elvezetők időszakos felülvizsgálatát nem tudták igazolni.

1 esetben a napelem rendszer kapcsoló jelölésének hiánya került megállapításra.

Alkalmazott szankciók:

A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 32 hatósági figyelmeztetés került kiadásra. Egy esetben az oltóvízkivétel akadályozása miatt 30 000 Ft tűzvédelmi bírság került kiszabásra.

Összegzés:

Az előzetes konzultációknak és a felkészülésre hagyott időnek köszönhetően a feltárt hiányosságok száma átlagosan alacsony volt. A legjellemzőbb hiányosság az elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya, illetve ezen felülvizsgálatok során tapasztalt hibák kijavítása volt. Az ellenőrzéseket összegezve megállapítható, hogy az előző időszakban végzett ellenőrzések óta csökkent a hiányosságok száma. Az ellenőrzések során megállapított hiányosságok tekintetében jelenleg is folyamatban vannak az utóellenőrzések, melyek célja, hogy a gyermekek tűzvédelmi közbiztonsága az oktatási intézményekben biztosított legyen.